

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9
о назначении административного наказания

«18» апреля 2022 г.
10 часов 00 мин

г. Зея

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Зея и Зейского района по пожарному надзору Стрюков Евгений Юрьевич; по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Магистральная 13, руководствуясь статьями 23.34., 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протоколы №№45, 46, 47, 48 от 18.04.2022 г. и материалы на должностное лицо

1. **Фамилия, имя, отчество:** Петрова Ирина Михайловна
2. **Гражданство:** Российская Федерация
3. **Дата и место рождения:** 18.08.1976 г.р., Зейский район, с. Сосновый Бор
4. **Адрес места жительства:** Амурская область, Зейский район, с. Сосновый Бор, ул. Трудовая 35 кв. 1
5. **Место работы:** Администрация Сосновоборского сельсовета
6. **Занимаемая должность:** и. о. главы сельсовета
7. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт 10 21 №703145 выдан 16.09.2021 г. УМВД России по Амурской области
8. **Привлекалась ли в течение года к административной ответственности:** со слов к административной ответственности не привлекалась.

07 апреля 2022 года в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут заместителем главного государственного инспектора г. Зея и Зейского района по пожарному надзору - заместителем начальника ОНПР по г. Зея и Зейскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области подполковником внутренней службы Стрюковым Евгением Юрьевичем, проведена внеплановая выездная проверка противопожарного состояния зданий, помещений, сооружений на линейных объектах, территории, земельных участках к которым предъявляются требования пожарной безопасности, населенных пунктов с. Сосновый Бор, с. Заречная Слобода, с. Гулик, с. Золотая Гора, в целях подготовки населенного пункта к пожароопасному периоду, в ходе которой установлено, что Петрова Ирина Михайловна, являясь исполняющей обязанности главы администрации Сосновоборского сельсовета на основании Распоряжения №17 от 01.12.2021 года, а следовательно лицом ответственным за пожарную безопасность объектов, входящих в состав Сосновоборского сельсовета, нарушила требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

с. Сосновый Бор:

- На территории с. Сосновый Бор имеются земельные участки и прилегающие к ним территории, на которых своевременно не произведена уборка мусора, сухой растительности и покос травы. (Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 6, 63, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 19, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 67);
- Вокруг с. Сосновый Бор не проведено обновление противопожарной минерализованной полосы, шириной не менее 10 метров, до начала пожароопасного периода. Не проведена очистка данной полосы от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, и других горючих материалов. (Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 63, 70; ФЗ от 21.12.94 №

ВХ.№ 66
"17" 04 2022 г.

69 «О пожарной безопасности» статья 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63).

С. Заречная Слобода:

- На территории с. Заречная Слобода, имеются земельные участки и прилегающие к ним территории, на которых своевременно не произведена уборка мусора, сухой растительности и покос травы. (Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 6, 63, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 19, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 67);

С. Гулик:

- На территории с. Гулик имеются земельные участки и прилегающие к ним территории, на которых своевременно не произведена уборка мусора, сухой растительности и покос травы. (Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 6, 63, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 19, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 67);

- Вокруг с. Гулик не проведено обновление противопожарной минерализованной полосы, шириной не менее 10 метров, до начала пожароопасного периода. Не проведена очистка данной полосы от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, и других горючих материалов. (Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 63, 70; ФЗ от 21.12.94 № 69 «О пожарной безопасности» статья 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63).

С. Золотая Гора:

- На территории с. Золотая Гора имеются земельные участки и прилегающие к ним территории, на которых своевременно не произведена уборка мусора, сухой растительности и покос травы. (Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 6, 63, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 19, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 67);

- Вокруг с. Золотая Гора не проведено обновление противопожарной минерализованной полосы, шириной не менее 10 метров, до начала пожароопасного периода. Не проведена очистка данной полосы от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, и других горючих материалов. (Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п. 63, 70; ФЗ от 21.12.94 № 69 «О пожарной безопасности» статья 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63).

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34, 29.10, ч. 5 ст. 4.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание обстоятельства, смягчающие административную ответственность - совершение административного правонарушения впервые и отсутствие отягчающих обстоятельств, считаю возможным привлечь должностное лицо – и. о. главы Сосновоборского сельсовета Петрову Ирину Михайловну к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ и применить меру административного наказания в пределах санкции данной статьи.

(характер правонарушения, имущественное положение, обстоятельства смягчающие (ст. 4.2.) или отягчающие (ст. 4.3.) ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо Петрову Ирину Михайловну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Привлечь должностное лицо Петрову Ирину Михайловну в качестве должностного лица к административной ответственности в виде **штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей**
3. Объявить должностному лицу Петровой Ирине Михайловне, что настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня вручения или получения постановления, которое в течение 10 суток со дня его вручения или получения может быть обжаловано главному государственному инспектору г. Зея и Зейского района по пожарному или в суд по месту вынесения постановления.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности на счета:

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ/УФК по Амурской области г.

Благовещенск, с/сч 04231783430

ИНН 2801100184

КПП 280101001

Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810245370000015

Казначейский счет 03100643000000012300

БИК 011012100

ОКТМО 10625000

КБК 17711601201010004140

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности

Подпись лица, вынесшего постановление _____



/Стрюков Е. Ю.

Копию постановления получил _____

(Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или отметка о направлении ему постановления, с указанием даты)

ОТМЕТКА об исполнении постановления

Постановление № _____ от " ____ " _____ 2022 г.

исполнено _____

(указывается дата и номер финансового документа)

Постановление №9 вступило в законную силу « ____ » _____ 2022 г.