

АКТ

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов

от « 10 » декабря 2020г.

Мы, Глава Сосновоборского сельсовета Н. В. Ельчин, исполнительный директор ООО «Тепло 8» А.А. Погребной, инженер ПТО М.В.Двойнова
должность, фамилия

Составили настоящий акт о том, что проведены строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей. Произведен ремонт котельного оборудования.
наименование объекта

Инвентарный № _____ по заказу № _____ находился в плановом/внеплановом кап. ремонте (реконструкции, модернизации) _____ 201 ____ г. по _____ 201 ____ г. т.е. _____ дн.

Предусмотренные ведомостью дефектов работы по капитальному ремонту (реконструкции, модернизации), выполнены полностью/не полностью _____

1. Ремонт вспомогательного оборудования (демонтаж и монтаж сетевых насосов, подпиточных и дымососов с заменой подшипников на электродвигателях и насосах) (котельные с. Сосновый Бор, с. Гулик); (п.1, п.1, приложение №4 Концессионного соглашения №1 от 01.06.2016г.);

2. Ремонт электропроводки здания котельной (котельные с.Сосновый Бор, с. Гулик); (п.2, п.2 приложение №4 Концессионного соглашения №1 от 01.06.2016г.);

3. Косметический ремонт в зданиях котельных (котельные с. Сосновый Бор, с. Гулик); (п. 7, п.7, приложение №4 Концессионного соглашения №1 от 01.06.2016г.);

4. Замена изоляции на участках тепловых сетей (котельные с. Сосновый Бор, с. Гулик) (п.10, п.8 приложение №4 Концессионного соглашения №1 от 01.06.2016г.);

5. Замена запорной арматуры в здании котельной d50, 2шт (котельная с. Гулик) (п.9 приложение №4 Концессионного соглашения №1 от 01.06.2016г.);

указать, что именно выполнено

Фактическая стоимость капитального ремонта, 55,891 тыс.руб.(котельная с.Гулик), 34,038 тыс.руб. (котельная с.Сосновый Бор)

По окончании капитального ремонта (реконструкции, модернизации) объект прошел испытание и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характере объекта, вызванные реконструкцией, модернизацией _____

Сдал Исполнительный директор ООО «Тепло 8» А.А. Погребной
должность, фамилия, подпись

Инженер ПТО М.В.Двойнова

Принял представитель администрации
должность, фамилия, подпись